

Informácia o kvalite vody na kúpanie v roku 2020

VODA Z UMELÝCH KÚPALÍSK V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA Z POHĽADU ORGÁNU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni vykonáva štátny zdravotný dozor na umelých bazénoch s celoročnou prevádzkou v Krytej plavárni v Starej Ľubovni, v Hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch, Krytom oddychovom bazéne Izabela na Termálnom kúpalisku vo Vyšných Ružbachoch, v Penzióne San André I vo Vyšných Ružbachoch, vo Wellness zariadení na Mariánskom námestí 55 v Podolínci a v penzióne Chata Pieniny v Lesnici.

V kúpacej sezóne v roku 2020 na základe oznámenia prevádzkovateľa kúpaliska nie sú prevádzkované bazény na letnom termálnom kúpalisku Izabela vo Vyšných Ružbachoch.

ŠZD na umelých bazénoch je vykonávaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) a vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.).

Povinností prevádzkovateľov umelých bazénov upravuje § 19 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z..

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v záujme ochrany verejného zdravia vyžaduje od prevádzkovateľov bazénov preukazovanie výsledkov laboratórnych rozborov vôd.

Aktuálne informácie o kvalite vody v umelom bazéne je prevádzkovateľ povinný sprístupniť verejnosti na dostupnom a viditeľnom mieste pri vstupe do areálu zariadenia.

Pri podozrení na zlú kvalitu vody na kúpanie sa môže občan sťažovať priamo u prevádzkovateľa alebo na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni (tel. č. 052 4280 130, 133).

Aktuálne informácie o sledovaných umelých bazénoch je možné nájsť na webovom sídle www.uvzs.sk (Informácie - Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie)

Prírodné kúpaliská s organizovanou rekreáciou sa v okrese nenachádzajú.



Prehľad umelých bazénov s celoročnou prevádzkou v r. 2020

Tab. č. 1

P.č.	Názov kúpaliska	Kapacita	Bazény	
			termálne	netermálne
1.	Krytý oddychový bazén Izabela na TK Vyšné Ružbachy	144	1	0
2.	Krytá plaváreň Stará Ľubovňa	120	0	2
3.	Hotel Sorea „Ľubovňa“ Ľubovnianske kúpele	42	0	1
4.	Penzión San André I. Vyšné Ružbachy	32	0	1
5.	Wellness zariadenie, Mariánske námestie 55 v Podolínci	9	0	1
6.	Penzión Chata Pieniny v Lesnici	35	0	1

Kvalita vody umelých bazénov s celoročnou prevádzkou v r. 2020

Ľubovnianske kúpele Sorea Hotel „Ľubovňa“

Dátum odberu	Kvalita vody v umelom bazéne (vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)			Poznámka
	Ukazovatele			
	Mikrobiologické	Biologické	Chemické	
25.2.2020	N	N	P	Viazaný chlór
18.6.2020	P	N	N	KM 36± 1°C
30.6.2020	N	-	-	
4.8.2020	N	N	P	Viazaný chlór

Legenda: P – prekročená medzná hodnota ukazovateľa
N – neprekročená medzná hodnota ukazovateľa

Vyšné Ružbachy – Penzión San André I

Dátum odberu	Kvalita vody v umelom bazéne (vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)			Poznámka
	Ukazovatele			
	Mikrobiologické	Biologické	Chemické	
21.1.2020	N	N	N	-
18.2.2020	N	N	P	Viazaný chlór, TOC
ukončená prevádzka zariadenia				

Legenda: P – prekročená medzná hodnota ukazovateľa
N – neprekročená medzná hodnota ukazovateľa

Stará Ľubovňa, Krytá plaváreň

Dátum odberu	Kvalita vody v umelom bazéne (vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)			Poznámka
	Ukazovatele			
	Mikrobiologické	Biologické	Chemické	
25.2.2020	N	N	P	Viazaný chlór
23.6.2020	P	N	N	SA
30.6.2020	N	N	N	
4.8.2020	N	N	N	

Legenda: P – prekročená medzná hodnota ukazovateľa
N – neprekročená medzná hodnota ukazovateľa

Wellness zariadenie, Mariánske námestie 55 v Podolínci

Dátum odberu	Kvalita vody v umelom bazéne (vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)			Poznámka
	Ukazovatele			
	Mikrobiologické	Biologické	Chemické	
3.3.2020	N	N	N	-
9.6.2020	N	N	N	-
4.8.2020	N	N	N	-

Legenda: P – prekročená medzná hodnota ukazovateľa
N – neprekročená medzná hodnota ukazovateľa

Penzión Chata Pieniny v Lesnici

Dátum odberu	Kvalita vody v umelom bazéne (vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)			Poznámka
	Ukazovatele			
	Mikrobiologické	Biologické	Chemické	
18.6.2020	P	N	N	KM 36± 1°C
26.6.2020	N	-	-	
18.8.2020				

Legenda: P – prekročená medzná hodnota ukazovateľa
N – neprekročená medzná hodnota ukazovateľa

Krytý bazén Izabela TK vo Vyšných Ružbachoch

Dátum odberu	Kvalita vody v umelom bazéne (vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)			Poznámka
	Ukazovatele			
	Mikrobiologické	Biologické	Chemické	
21.1.2020	N	N	N	-
18.2.2020	N	N	P	Viazaný chlór
20.2.2020	N	N	N	-
9.6.2020	N	N	N	-
21.7.2020	N	N	N	-
23.7.2020	N	N	N	-
11.8.2020				

Legenda: P – prekročená medzná hodnota ukazovateľa
N – neprekročená medzná hodnota ukazovateľa

